



Samhällsbyggnad
451 81 UDDEVALLA

Brev

1 (2)

Datum 2025-02-21

SKÅLEBACKEN 126
451 95 UDDEVALLA

Information om provresultat för dricksvatten i Skålebacken

Den 10 februari 2025 informerade samhällsbyggnadsförvaltningen alla boende i närheten av Skålebacken 1:1 om att Länsstyrelsen hittat förhöjda halter av PFAS i grundvattnet, i anslutning till en nedlagd deponi. För säkerhets skull togs därför vattenprover på alla dricksvattenbrunnar i området.

Nu har Uddevalla kommun fått svar på vattenproverna. Alla dricksvattenbrunnar har halter av PFAS under gränsvärdena. Det betyder att vattnet är tjänligt och godkänt som livsmedel. Du kan alltså använda vattnet precis som vanligt, både som dricksvatten och till matlagning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att avsluta ärendet för Skålebacken 1:1 och under nästa vecka hämtar vi in de dunkar som tidigare delades ut.

Provtagningsprotokoll med alla värden är bifogat till detta brev.

Med vänlig hälsning
Samhällsbyggnad



Datum: 2025-02-21

Bilaga 1.

Ensucon AB

Jämförelsetabell dricksvatten / ytvatten
Projekt: Provtagning PFAS Skälebacken

Dricksvatten											
		Riktvärde/gränsvärde	Skälebacken 1:1	Skälebacken 1:4	Skälebacken 1:6	Skälebacken 1:11	Skälebacken 2:1	Skredviks-backa 1:6	Skredviks-backa 1:9	Skredviks-backa 1:123	Dammen
	Enhet		2025-02-18	2025-02-18	2025-02-18	2025-02-18	2025-02-18	2025-02-18	2025-02-18	2025-02-18	2025-02-18
PFAS-4 ¹	ng/l	4	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	0,362	<0,6	<0,6	1,96
PFAS-21 ¹	ng/l	100	0,996	2,61	0,341	<4,7	<4,7	0,362	<4,7	<4,7	2,84

¹Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12

Fastigheter som delar brunn
Skälebacken 1:1, 1:2, 1:8 1:9
Skälebacken 1:3, 1:4, 1:5
Skälebacken 1:6, 1:7
Skälebacken 1:10, 1:11

Ytvatten			
	Enhet	Gränsvärde maximal tillåten koncentration*	Gränsvärde Årsmedelvärde*
			Dammen
			2025-02-18
PFOS	ng/l	36000	0,65
PFAS-11	ng/l	90	-

* HVMFS 2019:25, Bedömningsgrunder för särskilt förorenande ämnen i inlandsytvatten.

Offert Nr. 181134

2018-10-26

Installatör

Uppdragsgivare

Skäiebacken 126
451 95 Uddevalla

Tack för att Ni anlitat oss på Aqua Invent för vattenanalys och att ta fram en filterlösning.

Vänligen se bifogat analysresultat nr 28585
Extra uppgift: Aggressiv kolsyra 0.

Ert vatten är av bra kvalitet, mycket lite järn, gränsvärde 0,5 Mg.
Besvarar med analysresultat.

Aqua Invent har mer än 30 års erfarenhet med att ta fram olika filterlösningar.
Hör gärna av Er till oss så hjälper vi till med lösningar för just ert specifika vatten.

Besök även vår hemsida www.aquainvent.se där ni finner mer information om filter och vattenrening.

Med vänliga hälsningar
AQUA INVENT AB

Harjan Pook

Bilaga: Analys